

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2020980307004356



浙江天正智能电器有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正智能电器有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正智能电器有限公司
生产者地址：浙江省嘉兴市秀洲区中山西路2777号
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：万能式断路器
产品系列、型号、规格：（见附页）
依据的标准：GB/T14048.2-2008
生产企业名称：浙江天正智能电器有限公司
生产企业地址：浙江省嘉兴市秀洲区中山西路2777号

联系人：李莉
电话：15906772673
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2020-09-27
自我声明地点：浙江省嘉兴市
生产者签章：



强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307004356

产品系列、型号、规格:

TGWK-3200、TGWK-3200H Ue: AC400V/690V; Ui: 1000V; Uimp: 12kV; In: 2000A、2500A、2900A、3150A、3200A、4000A(增容型3P); 过电流脱扣器类型: 电子式 TGWK-3200: AC400V: Ics: 80kA; Icu: 100kA; Icw: 80kA/1s AC690V: Ics: 50kA; Icu: 65kA; Icw: 50kA/1s TGWK-3200H: AC400V: Ics: 80kA; Icu: 100kA; Icw: 80kA/1s AC690V: Ics: 65kA; Icu: 75kA; Icw: 50kA/1s 使用类别: B; 极数: 3P、4P; 产品适用于隔离;

联系人: 李莉
电话: 15906772673
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2020年09-27
自我声明地点: 浙江省嘉兴市
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。