

强制性认证产品符合性自我声明


自我声明编号：2020980307005390



浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-C03-02:2014 低压元器件
产品名称：万能式断路器
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T14048.2-2008
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司
生产企业地址：浙江省乐清市经济开发区中心大道288号

联系人：李莉
电话：0577-57166162
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2020-10-08
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307005390

产品系列、型号、规格:

TGW45-1000, TGW45-1000/4, TGW1-1000, TGW1-1000/4; U_i : 1000V; U_{imp} : 12kV; U_e : AC400V/AC690V; I_n : 200A, 250A, 300A, 350A, 400A, 500A, 630A, 700A, 800A, 1000A; 过电流脱扣器类型: 电子式; 使用类别: B类; AC400V: I_{cs} : 30kA, I_{cu} : 42kA, I_{cw} : 30kA/1s; AC690V: I_{cs} : 20kA, I_{cu} : 25kA, I_{cw} : 20kA/1s; 极数: 3P、4P; 适用于隔离用; 辅助电路: 2NO2NC, 3NO3NC, 4NO4NC, 5NO5NC, 6NO6NC; I_{th} : 6A; AC-15: U_e/I_e : 230V/1.5A, 400V/0.9A; DC-13: U_e/I_e : 110V/0.55A, 220V/0.27A.

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2020-10-08
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章: