

## 强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980307005897

浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司  
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区  
依据的强制性产品认证规则：CNCA-C03-02:2014 低压元器件  
产品名称：万能式断路器  
产品系列、型号、规格：(见附页)  
依据的标准：GB/T14048.2-2008  
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司  
生产企业地址：浙江省乐清市经济开发区中心大道288号

联系人：李莉  
电话：0577-57166162  
电子邮箱：lili@tengen.com.cn  
指定签字人：

自我声明时间：2020-10-15  
自我声明地点：浙江省温州市乐清市  
生产者签章：

## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2020980307005897



产品系列、型号、规格:

TGW45-2000,TGW45-2000H,TGW1N-2000,TGW1N-2000H,TGWD-2000,TGWD-2000H; 详情见附件

联系人: 李莉  
电话: 0577-57166162  
电子邮箱: lili@tengen.com.cn  
指定签字人:

A handwritten signature in black ink, appearing to be '李莉' (Li Li), written over a faint circular background.

自我声明时间: 2020-10-15  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市  
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307005897

### 产品系列、型号、规格(附件):

TGW45-2000, TGW45-2000H, TGW1N-2000, TGW1N-2000H,  
TGWD-2000, TGWD-2000H;  
U<sub>imp</sub>: 12kV;  
U<sub>i</sub>: 1000V;  
U<sub>e</sub>: AC400V/690V;  
I<sub>n</sub>: 200A, 250A, 400A, 500A, 630A, 800A, 1000A, 1250A, 1600A, 1900A, 2000A;  
过电流脱扣器类型: 电子式;  
TGW45-2000, TGW1N-2000, TGWD-2000:  
U<sub>e</sub>: AC400V: I<sub>cs</sub>: 80kA, I<sub>cu</sub>: 80kA, I<sub>cw</sub>: 55kA /1s;  
U<sub>e</sub>: AC690V: I<sub>cs</sub>: 40kA, I<sub>cu</sub>: 50kA, I<sub>cw</sub>: 40kA/1s;  
TGW45-2000H, TGW1N-2000H, TGWD-2000H:  
U<sub>e</sub>: AC400V: I<sub>cs</sub>: 90kA, I<sub>cu</sub>: 90kA, I<sub>cw</sub>: 65kA/1s, 75kA/0.5s;  
U<sub>e</sub>: AC690V: I<sub>cs</sub>: 65kA, I<sub>cu</sub>: 65kA, I<sub>cw</sub>: 50kA/1s, 65kA/0.5s;  
使用类别: B 类;  
适用于隔离;  
符合附录 N 带电子电路的附件:  
欠压脱扣器 QTW45: U<sub>s</sub>: AC220/230V, AC380/400V;  
电动操作机构 ADW45: U<sub>s</sub>: AC220/230V, AC380/400V, DC110V, DC220V;  
配用的辅助触头: F5  
6NO6NC, 9NO3NC, 5NO7NC, 7NO5NC, 8NO4NC, 3NO9NC, 4NO8NC,  
4NO4NC, 5NO5NC  
I<sub>th</sub>: 6A;  
AC-15: U<sub>e</sub>/I<sub>e</sub>: AC230V/1.5A, AC400V/0.9A;  
DC-13: U<sub>e</sub>/I<sub>e</sub>: DC110V/0.55A, DC220V/0.27A.

型号解释:

联系人:

李莉

电话:

0577-57166162

电子邮箱:

lili@tengen.com.cn

指定签字人:

自我声明时间: 2020-10-15

自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:



## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307005897

产品系列、型号、规格(附件):

TG W 45-2000 □

① ② ③ ④ ⑤

①TG: 企业特征代号;

②W: 万能式断路器;

③ 45: 设计序号;

④2000: 壳架等级额定电流;

⑤□: 短路分断能力级别; 普通型无标志, H (高分断)

TG W 1N-2000 □

① ② ③ ④ ⑤

①TG: 企业特征代号;

②W: 万能式断路器;

③1N: 设计序号;

④2000: 壳架等级额定电流;

⑤□: 短路分断能力级别; 普通型无标志, H (高分断)

TG W D-2000 □

① ② ③ ④ ⑤

①TG: 企业特征代号;

②W: 万能式断路器;

③ D: 设计序号;

④2000: 壳架等级额定电流;

⑤□: 短路分断能力级别; 普通型无标志, H (高分断)

联系人:

李莉

电话:

0577-57166162

电子邮箱:

lili@tengen.com.cn

指定签字人:

自我声明时间: 2020-10-15

自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:

