

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980307005400

浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-C03-02:2014 低压元器件
产品名称：万能式断路器
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T14048.2-2008
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司
生产企业地址：浙江省乐清市经济开发区中心大道288号

联系人：李莉
电话：0577-57166162
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2020-10-08
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307005400

产品系列、型号、规格:

TGW45-3200,TGW45-3200H,TGW1N-3200,TGW1N-3200H,TGWD-3200,TGWD-3200H; 详细参数见附件

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2020-10-08
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307005400

产品系列、型号、规格(附件):

TGW45-3200, TGW45-3200H, TGW1N-3200, TGW1N-3200H,
TGWD-3200, TGWD-3200H;
U_{imp}: 12kV;
U_i: 1000V;
U_e: AC400V/690V;
I_n: 2000A, 2500A, 2900A, 3150A, 3200A;
过电流脱扣器类型: 电子式;
TGW45-3200, TGW1N-3200, TGWD-3200:
AC400V: I_{cs}=80kA, I_{cu}=100kA, I_{cw}=80kA/1s;
AC690V: I_{cs}=50kA, I_{cu}=65kA, I_{cw}=50kA/1s;
TGW45-3200H, TGW1N-3200H, TGWD-3200H:
AC400V: I_{cs}=100kA, I_{cu}=100kA, I_{cw}=80kA/1s, 100kA/0.5s;
AC690V: I_{cs}=65kA, I_{cu}=65kA, I_{cw}=50kA/1s, 65kA/0.5s;
3P, 4P;
适用于隔离;
使用类别: B 类;
符合附录 N 带电子电路的附件:
欠压脱扣器 QTW45: U_s: AC220/230V, AC380/400V;
电动操作机构 ADW45: U_s: AC220/230V, AC380/400V, DC110V, DC220V;
配用的辅助触头: F5
6NO6NC, 9NO3NC, 5NO7NC, 7NO5NC, 8NO4NC, 3NO9NC, 4NO8NC,
4NO4NC, 5NO5NC
I_{th}: 6A;
AC-15, U_e/I_e: 230V/1.5A, 400V/0.9A;
DC-13, U_e/I_e: 110V/0.55A, 220V/0.27A.

型号解释:

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2020-10-08
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章: 

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307005400

产品系列、型号、规格(附件):

TG W 45-3200 □

① ② ③ ④ ⑤

①TG: 企业特征代号;

②W: 万能式断路器;

③ 45: 设计序号;

④3200: 壳架等级额定电流;

⑤□: 短路分断能力级别; 普通型无标志, H (高分断)

TG W 1N-3200 □

① ② ③ ④ ⑤

①TG: 企业特征代号;

②W: 万能式断路器;

③ 1N: 设计序号;

④3200: 壳架等级额定电流;

⑤□: 短路分断能力级别; 普通型无标志, H (高分断)

TG W D-3200 □

① ② ③ ④ ⑤

①TG: 企业特征代号;

②W: 万能式断路器;

③ D: 设计序号;

④3200: 壳架等级额定电流;

⑤□: 短路分断能力级别; 普通型无标志, H (高分断)

联系人:

李莉

电话:

0577-57166162

电子邮箱:

lili@tengen.com.cn

指定签字人:

自我声明时间: 2020-10-08

自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。