

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2020980307005318



浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：剩余电流动作断路器
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T 16917.1-2014;GB/T 16917.22-2008
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司
生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路332号

联系人：李莉
电话：13780117034
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2021-04-12
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2020980307005318



产品系列、型号、规格:

TGBKLE-32、TGBKLE-32H、TGBKLG-32、TGBKLG-32H、TGBTLE-32、TGBKLE-32M ; ; 详见参数附件

联系人:

李莉

电话:

13780117034

电子邮箱:

lili@tengen.com.cn

指定签字人:

A handwritten signature in black ink, appearing to be '李莉' (Li Li), written over a faint circular background.

自我声明时间:

2021-04-12

自我声明地点:

浙江省温州市乐清市

生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307005318

产品系列、型号、规格(附件):

TGBKLE-32、TGBKLE-32H、TGBKLG-32、TGBKLG-32H、TGBTLE-32、TGBKLE-32M;
Uimp: 4kV; Ui: 690V;
Ue: AC220V/AC230V/AC240V (1P+N、2P), AC380V/AC400V/AC415V (3P、3P+N、4P);
In: 6A、10A、16A、20A、25A、32A; C、D 型特性;
IΔn:集成:15mA、30mA ((TGBKLE-32、TGBKLE-32H、TGBTLE-32、TGBKLE-32M:
3P、3P+N、4P)、TGBKLG-32、TGBKLG-32H)、50mA、75mA、100mA、300mA; 分立: 30mA
(TGBKLE-32、TGBKLE-
32H、TGBTLE-32、TGBKLE-32M: 1P+N、2P); 电子式; IΔm: 2000A;
TGBKLE-32、TGBKLG-32、TGBTLE-32、TGBKLE-32M: Ics=Icn=6000A;
TGBKLE-32H、TGBKLG-32H: Ics =7500A, Icn=10000A;
极数: TGBKLE-32、TGBKLE-32H、TGBTLE-32、TGBKLE-32M: 1P+N (一个保护极, N 极
常通, 不适用于隔离用)、2P、3P、3P+N (三个保护极, N 极常通, 不适用于隔离用)、4P;
TGBKLG-32、TGBKLG-32H: 1P+N (一个保护极, N 极常通, 不适用于隔离用)、2P

联系人: 李莉
电话: 13780117034
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2021-04-12
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章: