

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC21107327053

发证日期: 2021 年 12 月 31 日

有效期至: 2031 年 12 月 31 日

委托人名称	浙江天正电气股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
制造商名称	浙江天正电气股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
生产企业名称	浙江天正电气股份有限公司
及生产地址	浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号
产品名称和系列、 规格、型号	剩余电流动作断路器 TGB1NLE-63Y,TGB1NLA-63Y,TGB1NLG-63Y; Ue:AC220V/230V/240V(2P), AC380V/400V/415V (3P,3P+N,4P) ; 极数: 2P(带两个保护极),3P(带三个保护极),3P+N(带三个保护极,N 极不可开断,不隔离),4P(带四个保护极);In:6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A;瞬时脱扣器类型: B 型, C 型, D 型;I _{Δn} :15mA,30mA,50mA,75mA,100mA,300mA ; AC 型(TGB1NLE-63Y), TGB1NLG-63Y(带过压保 U _{vo} :280±14V),A 型(TGB1NLA-63Y);漏电脱扣器类型:电子式;I _{Δm} :2000A;分断能力: I _{cn} =I _{cs} :6000A ;
产品标准和技术要求	GB/T 16917.1-2014;GB/T 16917.22-2008
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

陈志刚 谢肇煦



中国质量认证中心