

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2021980307001829



浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：剩余电流动作断路器
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T 16917.1-2014;GB/T 16917.22-2008
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司
生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路332号

联系人：李莉
电话：0577-57166163
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2022-06-06
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2021980307001829

产品系列、型号、规格:

TGB1NLE-63Y, TGB1NLA-63Y, TGB1NLG-63Y, TGBKLE-63Y, TGBKLA-63Y, TGBKLG-63Y, TGBDLE-63Y, TGBDLA-63Y, TGBDLG-63Y, TGBGLE-63Y, TGBGLA-63Y, TGBGLG-63Y; 参数见附件

联系人: 李莉
电话: 0577-57166163
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2022-06-06
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2021980307001829

产品系列、型号、规格(附件):

TGB1NLE-63Y,TGB1NLA-63Y,TGB1NLG-63Y, TGBKLE-63Y,TGBKLA-63Y,TGBKLG-63Y, TGBDLE-63Y,TGBDLA-63Y,TGBDLG-63Y, TGBGLE-63Y,TGBGLA-63Y,TGBGLG-63Y
Uimp: 4kV; Ui: 690V;
Ue: AC220V, AC230V, AC240V;
In: 6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A;
瞬时脱扣类型: B 型, C 型, D 型;
IΔn: 10mA,15mA,30mA,50mA,75mA,100mA,300mA;
额定剩余动作类型: AC 型 (TGB1NLE-63Y,TGB1NLG-63Y, TGBKLE-63Y,TGBKLG-63Y,TGBDLE-63Y,TGBDLG-63Y, TGBGLE-63Y,TGBGLG-63Y); A 型 (TGB1NLA-63Y, TGBKLA-63Y, TGBDLA-63Y, TGBGLA-63Y);
漏电脱扣器类型:电子式; IΔm: 2kA;
Ics: 6kA; Icn: 6kA;
极数: 1P+N (1 个保护极, N 极常通)、2P (1 个保护极, N 极可关闭);
适用于隔离 (1P+N 除外);

TG B □ □ — 63 Y
① ② ③ ④ ⑤ ⑥

- ①: 企业特征代号
②: 小型断路器
③: 设计序号 (K、D、1N、G 根据不同的销售渠道来命名)
④: 特殊派生代号 LE: 电子式剩余电流动作断路器; LG: 带过压保护功能电子式剩余电流动作断路器
LA: 电子式 A 型剩余电流动作断路器
⑤: 壳架等级额定电流 (A): 63
⑥: 拼装方式: 一体式

联系人: 李莉
电话: 0577-57166163
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2022-06-06
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2021980307001829

产品系列、型号、规格(附件):

TGB1NLE-63Y, TGB1NLA-63Y, TGB1NLG-63Y, TGBKLE-63Y, TGBKLA-63Y, TGBKLG-63Y, TGBDLE-63Y, TGBDLA-63Y, TGBDLG-63Y, TGBGLE-63Y, TGBGLA-63Y, TGBGLG-63Y
Uimp: 4kV; Ui: 690V;
Ue: AC220V, AC230V, AC240V;
In: 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A;
瞬时脱扣类型: B型, C型, D型;
I Δ n: 10mA, 15mA, 30mA, 50mA, 75mA, 100mA, 300mA;
额定剩余动作类型: AC型 (TGB1NLE-63Y, TGB1NLG-63Y, TGBKLE-63Y, TGBKLG-63Y, TGBDLE-63Y, TGBDLG-63Y, TGBGLE-63Y, TGBGLG-63Y); A型 (TGB1NLA-63Y, TGBKLA-63Y, TGBDLA-63Y, TGBGLA-63Y);
漏电脱扣器类型: 电子式; I Δ m: 2kA;
Ics: 6kA; Icn: 6kA;
极数: 1P+N (1个保护极, N极常通)、2P (1个保护极, N极可开闭);
适用于隔离 (1P+N除外);

TG B □ □ — 63 Y
① ② ③ ④ ⑤ ⑥

①: 企业特征代号

②: 小型断路器

③: 设计序号 (K、D、IN、G 根据不同的销售渠道来命名)

④: 特殊派生代号 LE: 电子式剩余电流动作断路器; LG: 带过压保护功能电子式剩余电流动作断路器

LA: 电子式 A 型剩余电流动作断路器

⑤: 壳架等级额定电流 (A): 63

⑥: 拼装方式: 一体式

联系人:

李莉

电话:

0577-57166163

电子邮箱:

lili@tengen.com.cn

指定签字人:

自我声明时间: 2022-06-06

自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。