

强制性认证产品符合性自我声明


自我声明编号：2020980307005320



浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：塑料外壳式断路器
产品系列、型号、规格：（见附页）
依据的标准：GB/T 14048.2-2020
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司
生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路332号

联系人：李莉
电话：13780117034
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2021-09-08
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307005320

产品系列、型号、规格:

TGB1N-125、TGB1N-125M、TGB1N-125H、TGBD-125、TGBD-125H、TGBH-125、TGBH-125H、TGBK-125、TGBK-125H、TGBG-125、TGBG-125H、TGBG-125A、TGBG-125HA, 详细参数及型号解释见附件

联系人: 李莉
电话: 13780117034
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2021-09-08
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307005320

产品系列、型号、规格(附件):

TGB1N-125、TGB1N-125M、TGB1N-125H、TGBD-125、TGBD-125H、
TGBH-125、TGBH-125H Ue: AC220V/230V/240V(1P/1P+N/2P)、
AC380V/400V/415V(2P、3P、3P+N、4P); Ui: 690V; Uimp: 4kV; In: 63A、
80A、100A、125A; 选择性类别(Cat): A 类; 过电流脱扣器类型: 热磁式;
分断能力: TGB1N-125、TGB1N-125M、TGBD-125、TGBH-125: Icu=Ics:
6kA; AC220V/230V/240V(2P); Icu: 10kA、Ics: 7.5kA; TGB1N-125H、
TGBD-125H、TGBH-125H: Icu: 10kA、Ics: 7.5kA; 适用频率: 50/60Hz; 极数:
1P、1P+N、2P、3P、3P+N、4P (除 N 极可开闭外, 均为保护极, 适用于隔
离用); TGBK-125、TGBK-125H、TGBG-125、TGBG-125H、TGBG-125A、
TGBG-125HA Ue: AC220V/230V/240V (1P/1P+N/2P)、AC380V/400V/415V
(2P/3P/3P+N/4P); DC60V/110V/125V(1P 外形)、125V/220V/250V(2P 外形)、

330V/375V(3P 外形)、440V/500V(4P 外形); Ui: 690V; Uimp: 4kV; In:
63A、80A、100A、125A; 选择性类别(Cat): A 类; 过电流脱扣器类型: 热
磁式; 分断能力: TGBK-125、TGBG-125、TGBG-125A: AC Icu=Ics: 6kA;
AC220V/230V/240V(2P); Icu: 10kA、Ics: 7.5kA; DC60V (1P 外形)、125V (2P
外形); Icu: 20kA、Ics: 15kA; DC110V/125V(1P 外形)、220V/250V(2P 外
形)、330V/375V(3P 外形)、440V/500V(4P 外形); Icu=Ics: 10kA; TGBK-125H、
TGBG-125H、TGBG-125HA: AC Icu: 10kA、Ics: 7.5kA; DC60V (1P 外形)、125V
(2P 外形); Icu: 20kA、Ics: 15kA; DC110V/125V(1P 外形)、220V/250V(2P 外
形)、330V/375V(3P 外形)、440V/500V(4P 外形); Icu=Ics: 10kA; 交流适用频
率: 50/60Hz; 极数: AC 1P、1P+N、2P、3P、3P+N、4P; DC 1P 外形、
2P 外形、3P 外形、4P 外形; (除 N 极可开闭外, 均为保护极, 适用于隔离
用);

3.3 型号的解釋:

TG B □ - 125 □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- (1) 企业特征代号
- (2) 小型断路器
- (3) 设计序号 IN、K、G、D、H
- (4) 壳架等级额定电流 (A)
- (5) 额定短路分断能力: 6kA (无代号); 10kA (代号 H)
- (6) 专有代号: 普通市场; M: A: 专用市场

联系人: 李莉
电话: 13780117034
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2021-09-08
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章: