

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2013010307651523

发证日期: 2022年03月31日

有效期至: 2032年03月30日

委托人名称	浙江天正电气股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
制造商名称	浙江天正电气股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
生产企业名称	浙江天正电气股份有限公司
及生产地址	浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号
产品名称和系列、 规格、型号	塑料外壳式断路器 DZ108-20 ; Uimp : 6kV ; Ui : 690V ; Ue : AC380V/660V ; Ie(A) : 0.16A(0.1A-0.16A) , 0.25A (0.16A-0.25A) , 0.4A (0.25A-0.4A) , 0.63A (0.4A-0.63A) , 1A (0.63A-1A) , 1.6A (1A-1.6A) , 2.5A (1.6A-2.5A) , 3.2A (2A-3.2A) , 4A (2.5A-4A) , 5A (3.2A-5A) , 6.3A (4A-6.3A) , 8A (5A-8A) , 10A (6.3A-10A) , 12.5A (8A-12.5A) , 16A (10A-16A) , 20A (14A-20A) ; 过电流脱扣器类型 : 热磁式、电磁式 ; AC380V:Ics= Icu :1.5kA ; AC660V:Ics= Icu : 1kA ; 脱扣级别: 10A ; 选择性类别: A、AC-3 ; 3P, 不适用于隔离用 ; 配用的辅助触头: 1NO+1NC、2NO、2NC , Uimp : 2.5kV ; Ui : 690V ; Ith : 2A , AC-13 , Ue/Ie : AC220V/0.4A
产品标准和技术要求	GB/T 14048.2-2020;GB/T 14048.4-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 05 月 29 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心