

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2013010307639847

发证日期: 2022年03月29日

有效期至: 2031年05月20日

委托人名称	浙江天正电气股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
制造商名称	浙江天正电气股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
生产企业名称	浙江天正电气股份有限公司
及生产地址	浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号
产品名称和系列、 规格、型号	塑料外壳式断路器 DZ108-63 ; Uimp:6kV ; Ui:690V ; Ue:AC380V/660V ; In: 25A(16-25A) , 32A(22A-32A) , 40A(28A-40A) , 50A(36A-50A) , 63A(45A-63A) ; 过电流脱扣器类型:热磁式、电磁式 ; AC380V Ics=Icu:22kA , AC660V Ics=Icu:7.5kA ; 脱扣级别 : 10A ; 选择性类别:A、AC-3 ; 3P 配用的辅助触头 : 1NO1NC、2NO、2NC , Uimp:2.5kV ; Ui:660V ; Ith:2A , AC-13 , Ue/Ie:AC220V/0.4A
产品标准和技术要求	GB/T 14048.2-2020;GB/T 14048.4-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 05 月 29 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心