

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2002010309024954

发证日期: 2022 年 03 月 15 日

有效期至: 2031 年 03 月 22 日

委托人名称	浙江天正电气股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
制造商名称	浙江天正电气股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
生产企业名称	浙江天正电气股份有限公司
及生产地址	浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号
产品名称和系列、 规格、型号	热过载继电器 TGR36-32 ; Ui : 690V ; Uimp : 6kV ; Ue : AC690V ; Ie : 0.25A-0.35A、0.32A-0.5A、 0.45A-0.72A、0.68A-1.1A、1.0A-1.6A、1.5A-2.4A、2.2A-3.5A、3.2A-5A、4.5A-7.2A、 6.8A-11A、10A-16A、14A-22A、20A-32A ; 脱扣级别: 10A ; 极数: 3P ; 50/60Hz ; 配 用的辅助触头: 1NO1NC ; Ith : 5A ; AC-15 : Ue/Ie : AC380V/0.47A
产品标准和技术要求	GB/T 14048.4-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 08 月 24 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

陈志刚

谢肇煦



中国质量认证中心