

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2016010309853930

发证日期: 2021 年 11 月 09 日

有效期至: 2030 年 12 月 23 日

委托人名称	浙江天正电气股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
制造商名称	浙江天正电气股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
生产企业名称	浙江天正电气股份有限公司
及生产地址	浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号
产品名称和系列、 规格、型号	热过载继电器 TGR1-18,TGRH-18,TGRK-18 Ui: 690V; Uimp: 6kV; Ue: AC690V ; Ie: 0.1-0.16A,0.16-0.25A,0.25-0.4A,0.4-0.63A,0.63-1A,1-1.6A,1.6-2.5A,2.5-4A,4-6A,5.5-8 A,7-10A,9-13A,12-18A; 脱扣级别: 10A ; 极数: 3P ; 外壳防护等级: IP20; 配用辅 助触头: (本体) 1NO1NC; Ith: 5A; AC-15: Ue/Ie: AC380V/0.95A,AC220V/1.64A; DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.15A ;
产品标准和技术要求	GB/T 14048.4-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 08 月 24 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心