

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2016010309853929

发证日期: 2021 年 11 月 10 日

有效期至: 2031 年 11 月 10 日

委托人名称 浙江天正电气股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

制造商名称 浙江天正电气股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称 浙江天正电气股份有限公司
及生产地址 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号

产品名称和系列、规格、型号 热过载继电器
TGR1-38,TGRH-38,TGRK-38
Uimp:6kV;Ui:690V;Ue:AC690V;Ie:9-13A,12-18A,17-25A,23-32A,30-38A;脱扣级别:10A;极数:3P;外壳防护等级:IP20;配用的辅助触头:1NO,1NC;Ith:5A;AC-15: Ue/Ie:220V/1.64A,380V/0.95A;DC-13: Ue/Ie:220V/0.15A;

产品标准和技术要求 GB/T 14048.4-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 08 月 24 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心