

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2016010309853928

发证日期: 2021 年 12 月 31 日

有效期至: 2031 年 12 月 31 日

委托人名称	浙江天正电气股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
制造商名称	浙江天正电气股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
生产企业名称	浙江天正电气股份有限公司
及生产地址	浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号
产品名称和系列、 规格、型号	热过载继电器 TGR1-95、TGRH-95、TGRK-95 Ui:690V ; Ue:AC690V ; Ie: 23-32A、30-40A、37-50A、 48-65A、55-70A、63-80A、80-95A , 脱扣级别: 10A , 3P ; TGR1-100、TGRH-100、 TGRK-100 ; Ui:690V ; Ue:AC690V ; Ie: 23-32A、30-40A、37-50A、48-65A 、55-70A、 63-80A、80-95A、86-100A , 脱扣级别: 10A , 3P
产品标准和技术要求	GB/T 14048.4-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 08 月 24 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心