



产品认证证书

证书编号: CQC2016010303853931

II 型自愿认证

申请人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

制造商名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正智能电器有限公司(V048527)
浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

产品名称和系列、规格、型号

接触器式继电器

TGJ1-40、TGJ1-31、TGJ1-22、TGJ1-13、TGJ1-04; AC-15: Ue: AC220V; Ie: 1.6A; AC380V;
Ie: 0.95A; DC-13: Ue: AC220V; Ie: 0.15A; Ith: 10A; Us: AC24V、36V、48V、110V、220V、
380V、400V、415V; Ui: 690V; Uimp: 6kV; IP20;

产品标准和技术要求

GB/T 14048.5-2017

认证模式

型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2020 年 12 月 23 日 有效期至: 2030 年 12 月 23 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 08 月 24 日

主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>