

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2016010309847350

发证日期: 2022 年 04 月 21 日

有效期至: 2030 年 12 月 23 日

委托人名称 浙江天正电气股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

制造商名称 浙江天正电气股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称 浙江天正电气股份有限公司
及生产地址 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号

产品名称和系列、 电动机断路器
规格、型号 TGD1-32;参数详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.2-2020;GB/T 14048.4-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 08 月 24 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2016010309847350

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

TGD1-32 ; U_i : 690V ; U_{imp} : 6kV ;

U_e : AC230V/240V、AC400V/415V、AC440V、AC500V、AC690V ;

I_n : 0.1A-0.16A、0.16A-0.25A、0.25A-0.4A、0.4A-0.63A、0.63A-1A、1A-1.6A、1.6A-2.5A、2.5A-4A、4A-6.3A、6A-10A、9A-14A、13A-18A、17A-23A、20A-25A、24A-32A ;

过电流脱扣器类型: 热磁式; 额定频率: 50/60Hz

选择性类别: A 类; 极数: 3P; 脱扣级别: 10A; 适用于隔离用

额定短路分断能力:

0.1A-0.16A、0.16A-0.25A、0.25A-0.4A、0.4A-0.63A、0.63A-1A、1A-1.6A :

AC230V/240V , AC400V/415V , AC440V , AC500V , AC690V : $I_{cs}=I_{cu}$: 100kA ;

1.6A-2.5A、2.5A-4A :

AC230V/240V , AC400V/415V , AC440V , AC500V : $I_{cs}=I_{cu}$: 100kA ;

AC690V : I_{cu} : 3kA ; I_{cs} : 2.25kA

4A-6.3A :

AC230V/240V , AC400V/415V : $I_{cs}=I_{cu}$: 100kA ;

AC440V , AC500V : $I_{cs}=I_{cu}$: 50kA

AC690V : I_{cu} : 3kA ; I_{cs} : 2.25kA

6A-10A :

AC230V/240V , AC400V/415V : $I_{cs}=I_{cu}$: 100kA ;

AC440V : $I_{cs}=I_{cu}$: 15kA ;

AC500V : $I_{cs}=I_{cu}$: 10kA ;

AC690V : I_{cu} : 3kA ; I_{cs} : 2.25kA

9A-14A、13A-18A :

AC230V/240V : $I_{cs}=I_{cu}$: 100kA ;

AC400V/415V : I_{cu} : 15kA ; I_{cs} : 7.5kA ;

AC440V : I_{cu} : 8kA ; I_{cs} : 4kA ;

AC500V : I_{cu} : 6kA ; I_{cs} : 4.5kA ;

AC690V : I_{cu} : 3kA ; I_{cs} : 2.25kA



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2016010309847350

第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

17A-23A、20A-25A:

AC230V/240V: Ics=Icu: 50kA;

AC400V/415V: Icu: 15kA; Ics: 6kA;

AC440V: Icu: 6kA; Ics: 3kA;

AC500V: Icu: 4kA; Ics: 3kA;

AC690V: Icu: 3kA; Ics: 2.25kA

24A-32A:

AC230V/240V: Ics=Icu: 50kA;

AC400V/415V: Icu: 10kA; Ics: 5kA;

AC440V: Icu: 6kA; Ics: 3kA;

AC500V: Icu: 4kA; Ics: 3kA;

AC690V: Icu: 3kA; Ics: 2.25kA



中国质量认证中心