

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2013010305590729

发证日期: 2022 年 07 月 11 日

有效期至: 2032 年 07 月 10 日

委托人名称 浙江天正电气股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

制造商名称 浙江天正电气股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称 浙江天正电气股份有限公司
及生产地址 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号

产品名称和系列、规格、型号 万能转换开关
LW28-20, AC-15:Ue:AC380V,Ie:1.5A; DC-13:Ue:DC220V,Ie:0.14 A,Ith:20A ; 型号解释详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.5-2017

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 08 月 24 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

陈志刚

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

附 录

证书编号: CQC2013010305590729

第 1 页 共 2 页

纸 号:

型号的解释:




表 1

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

附 录

证书编号: CQC2013010305590729

第 2 页 共 2 页

纸 号:

操作方式	特征 代号	操动器位置													
自复型	A						0°	←	30°						
	B					30°	→	0°	←	30°					
定位型	C						0°		60°						
	D					60°	0°		60°						
	E				90°	30°		30°	90°						
	F				120°	60°	0°	60°	120°						
	G				120°	60°	0°	60°	120°	180°					
	H					30°	0°	30°	60°						
	I				60°	30°	0°	30°	60°						
	J				60°	30°	0°	30°	60°	90°					
	K			90°	60°	30°	0°	30°	60°	90°					
	L			90°	60°	30°	0°	30°	60°	90°	120°				
	M		120°	90°	60°	30°	0°	30°	60°	90°	120°				
	N					30°		30°							
	P					90°	0°	90°							
	YH						0°	90°	180°	270°					
			135°	90°	45°	0°	45°	90°	135°						
	LH						0°	90°	180°	270°					
	TM	30°	0°	30°	60°	90°	120°	150°	180°	210°	240°	270°	300°		
		30°	0°	30°	60°	90°	120°	150°	180°	210°	240°				
		30°	0°	30°	60°	90°	120°	150°	180°						
		30°	0°	30°	60°	90°	120°								
		45°	0°	45°	90°	135°	180°	225°	270°						
		22.5°	0°	22.5°	45°	67.5°	90°	112.5°	135°	157.5°	180°	202.5°	225°	247.5°	270°

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心