

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2018010309145732

发证日期: 2021 年 10 月 14 日

有效期至: 2031 年 10 月 14 日

委托人名称	浙江天正电气股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
制造商名称	浙江天正电气股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
生产企业名称	浙江天正电气股份有限公司
及生产地址	浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号
产品名称和系列、 规格、型号	控制与保护开关电器 TGK1-45C、TGK1-45Y、TGKK-45C、TGKK-45Y、TGK3-45C、TGK3-45Y Ui: 690V ; Ue: AC400V ; Uimp: 4kV ; Ith=16A (Ie: 1A、3A、6A、12A、16A)、45A (Ie: 25A、 32A、45A) ; Ie: 1A、3A、6A、12A、16A、25A、32A、45A(0.4~1.0 倍可调) ; TGK1-45C : Ics: 15kA ; TGK1-45Y : Ics: 35kA ; 使用类别: AC-44、AC-43 ; 脱扣级别: 10A、20、 30 ; 极数: 3P
产品标准和技术要求	GB/T 14048.9-2008
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 08 月 24 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

陈志刚

谢肇煦



中国质量认证中心