

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2019010305169850

发证日期: 2020年08月24日

有效期至: 2031年05月20日

委托人名称 浙江天正电气股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

制造商名称 浙江天正电气股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称 浙江天正电气股份有限公司
及生产地址 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号

产品名称和系列、规格、型号 按钮开关
TGLA1-□□□□□ (型号解释见附件); Uimp: 4kV; Ui: 690V; Ith: 10A; AC-15: Ue/Ie: AC400V/1.9A; Ue/Ie: AC230V/3A; DC-13: Ue/Ie: DC230V/0.3A; Ue/Ie: DC110V/0.6A; 50Hz/60Hz; 安装孔径: Φ22mm; 防护等级: 普通型: 钥匙钮 IP40、其他钮 IP65(操作面); E 型: IP40

产品标准和技术要求 GB/T14048.5-2017

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕 陆楠

中国质量认证中心



<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

C(2) 0057287

CERTIFICATE OF PRODUCT CERTIFICATION

TYPE II CQC CERTIFICATION

CERTIFICATE NO.: CQC2019010305169850

Valid from: Aug.24,2020

Valid until: May.20,2031

NAME AND REGISTERED
ADDRESS OF THE APPLICANT

Zhejiang Tengen Electric Co.,Ltd.
Sulv Industrial Area, Liushi Town, Yueqing City, Zhejiang Province, P.R.China

NAME AND REGISTERED
ADDRESS OF THE
MANUFACTURER

Zhejiang Tengen Electric Co.,Ltd.
Sulv Industrial Area, Liushi Town, Yueqing City, Zhejiang Province, P.R.China

NAME AND LOCATION
OF THE FACTORY

Zhejiang Tengen Electric Co.,Ltd.
No.332 Liule Road, Liushi Town, Yueqing City, Zhejiang Province, P.R.China

PRODUCT NAME, MODEL
AND SPECIFICATION

Power switch button
TGLA1-□□□□ (Please refer to the attachment for model explanation) ; Uimp : 4kV ; Ui : 690V ;
Ith : 10A ; AC-15 : Ue/Ie : AC400V/1.9A ; Ue/Ie : AC230V/3A ; DC-13 : Ue/Ie : DC230V/0.3A ;
Ue/Ie : DC110V/0.6A ; 50Hz/60Hz ; Φ22mm ; Ordinary-sized : The key button IP40, Other buttons
IP65(operative surface) ; E type : IP40

THE STANDARDS AND
TECHNICAL REQUIREMENTS
FOR THE PRODUCTS

GB/T14048.5-2017

TYPE OF CERTIFICATION
SCHEMES

Type Testing of Product + Initial Factory Inspection + Follow up Factory Inspection

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of certification rules of CQC12-000001-2020.
The validity of the certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

The certificate information is available through the QR code below or CNCA's website: www.cnca.gov.cn



SIGN BY

陈昕

SIGNATURE

陆楠



CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



<http://www.cqc.com.cn>

Section 9, No.188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R.China

Tel: +86 10 83886666

C(2) 0057287

产品认证证书

II型自愿认证

附 录

证书编号: CQC2019010305169850

第 1 页 共 4 页

纸 号: 57287

型号解释:

普通型: IP65(操作面):

IG LA 1 - □ □ □ □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

(1) 企业代号

(2) 按钮

(3) 系列代号

(4) 按钮种类 (见表 1)

(5) 辅助代号 (见表 1)

(6) 触头种类 (见表 1)

(7) 灯模块电压 (见表 1)

(8) 颜色 (见表 1)

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心



产品认证证书

II型自愿认证

附 录

证书编号: CQC2019010305169850

第 2 页 共 4 页

纸 号: 57287

表 1

按钮种类	辅助代号		触头种类	灯模块电压	触头种类
P: 平钮 ZP: 自锁平钮 G: 高钮 ZG: 自锁高钮			1: 一常开 2: 一常闭 3: 二常开 4: 二常闭 5: 一常开 +一常闭	AC/DC6V AC/DC12V AC/DC48V AC/DC110V AC/DC220V AC380V	白 绿 红 黄 蓝 黑
M: 蘑菇头自复钮	4: $\phi 40$ 6: $\phi 60$				
DX: 短柄旋钮 CX: 长柄旋钮	21: 二位锁定 22: 二位复位 31: 三位锁定 32: 三位复位 33: 三位左锁右复 34: 三位左复右锁				
DP: 带灯平钮 DZP: 带灯自锁平钮 DG: 带灯高钮 DZG: 带灯自锁高钮					白 绿 红 黄 蓝
DM: 带灯蘑菇头自复钮	4: $\phi 40$ 6: $\phi 60$				
DDX: 带灯短柄旋钮 DCX: 带灯长柄旋钮	21: 二位锁定 22: 二位复位 31: 三位锁定 32: 三位复位 33: 三位左锁右复 34: 三位左复右锁				
XF: 旋转释放急停钮	3: $\phi 30$ 4: $\phi 40$ 6: $\phi 60$				红



中国质量认证中心



产品认证证书

II型自愿认证

附 录

证书编号: CQC2019010305169850

第 3 页 共 4 页

纸 号: 57287

E 型 IP40(操作面):

IG LA 1 - □ □ □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

- (1) 企业代号
- (2) 按钮
- (3) 系列代号
- (4) 按钮种类 (见表 2)
- (5) 辅助代号 (见表 2)
- (6) 触头种类 (见表 2)
- (7) 灯模块电压 (见表 2)
- (8) 颜色 (见表 2)

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心



产品认证证书

II型自愿认证

附 录

证书编号: CQC2019010305169850

第 4 页 共 4 页

纸 号: 57287

表 2

按钮种类	辅助代号		触头种类	灯模块电压	颜色
PE: 平钮 ZPE: 自锁平钮 GE: 高钮 ZGE: 自锁高钮					白 绿 红 黄 蓝 黑
ME: 蘑菇头自复钮	4: $\phi 40$ 6: $\phi 60$				
DXE: 短柄旋钮 CXE: 长柄旋钮	21: 二位锁定 22: 二位复位 31: 三位锁定 32: 三位复位 33: 三位左锁右复 34: 三位左复右锁				
DPE: 带灯平钮 DZPE: 带灯自锁平钮 DGE: 带灯高钮 DZGE: 带灯自锁高钮				AC/DC6V AC/DC12V AC/DC48V AC/DC110V AC/DC220V AC380V	白 绿 红 黄 蓝
DME: 带灯蘑菇头自复钮	4: $\phi 40$ 6: $\phi 60$		1: 一常开 2: 一常闭 3: 二常开 4: 二常闭 5: 一常开 +一常闭		
DDXE: 带灯短柄旋钮 DCXE: 带灯长柄旋钮	21: 二位锁定 22: 二位复位 31: 三位锁定 32: 三位复位 33: 三位左锁右复 34: 三位左复右锁				
YE: 钥匙钮	21: 二位锁定 22: 二位复位	0: 二位锁定 二位拔出 1: 二位复位 中间拔出 2: 二位锁定 中间拔出			
	31: 三位锁定 32: 三位复位 33: 三位左锁右复 34: 三位左复右锁	0: 三位锁定 三位拔出 1: 三位复位 中间拔出 2: 三位锁定 左/中间拔出 3: 三位锁定 右/中间拔出 4: 三位锁定 中间拔出 5: 三位左锁右复 左/中间拔出 6: 三位左锁右复 中间拔出 7: 三位左复右锁 右/中间拔出 8: 三位左复右锁 中间拔出			
XFE: 旋转释放急停钮	3: $\phi 30$ 4: $\phi 40$ 6: $\phi 60$				红



中国质量认证中心

