



产品认证证书

证书编号: CQC2002010308025020

II 型自愿认证

申请人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

制造商名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司 (V024163)
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号

产品名称和系列、规格、型号

刀型触头熔断器

RT0-200; 熔断体的额定电压 Un:AC400V;熔断体的额定电流 In:80A,100A,125A,160A,200A;熔断体的额定分断能力 I1:50kA;分断范围和使用类别:gG; 熔断体支持件的额定电压 Un:AC400V;熔断体支持件的额定电流 In:200A;Uimp:4kV

产品标准和技术要求

GB/T 13539.2-2015

认证模式

型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2020 年 12 月 23 日 有效期至: 2030 年 12 月 23 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 08 月 24 日

主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>