

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2006010304217782

发证日期: 2021 年 12 月 28 日

有效期至: 2031 年 12 月 28 日

委托人名称 浙江天正电气股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

制造商名称 浙江天正电气股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称 浙江天正电气股份有限公司
及生产地址 浙江省乐清市柳市镇后街工业区

产品名称和系列、规格、型号 自耦减压起动柜
TGX01-132、TGX01-160、TGX01-200 ; Uimp : 6kV ; Ui : 690V ; Ue : AC380V ; Ie : 248A
(TGX01-132)、300A(TGX01-160)、367A(TGX01-200) ; Pe : 132kW、160kW、200kW ;
脱扣级别 : 10A ; 3P ; 外壳防护等级 : IP30

产品标准和技术要求 GB/T 14048.4-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 09 月 23 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心