

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2016010307896577

发证日期: 2023 年 06 月 15 日

有效期至: 2031 年 03 月 22 日

委托人名称	浙江天正电气股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
制造商名称	浙江天正电气股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
生产企业名称	浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
及生产地址	浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号
产品名称和系列、规格、型号	小型断路器 TGB1N-63、TGBH-63、TGBG-63、TGBG-63H、TGBG-63A、TGBG-63HA Ue : AC220V/380V、AC230V/400V、240V/415V(1P)、AC220V/230V/240V(1P+N、2P)、AC380V/400V/415V(2P、3P、3P+N、4P)、DC60V/125V(1P)(仅 TGBG-63、TGBG-63H、TGBG-63A、TGBG-63HA)、DC110V/250V(2P)(仅 TGBG-63、TGBG-63H、TGBG-63A、TGBG-63HA) ; In : 1A、2A、3A、4A、5A、6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A ; B 型、C 型、D 型特性 ; Icn : 10000A ; Ics : 7500A[仅 TGBG-63、TGBG-63A : AC220V/230V/240V(2P) ; DC60V(1P)、DC110V(2P)、TGBG-63H、TGBG-63HA] ; Ics=Icn : 6000A ; Ics=Icn : 4500A ; 极数 : 1P、1P+N(带一个保护极, N 极可开闭)、2P、3P、3P+N(带三个保护极, N 极可开闭)、4P ; 交流适用频率 : 50/60Hz ;
产品标准和技术要求	GB/T 10963.1-2020;GB/T 10963.2-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 08 月 24 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心