

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2019010307208904

发证日期: 2023 年 06 月 15 日

有效期至: 2031 年 12 月 28 日

委托人名称	浙江天正电气股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
制造商名称	浙江天正电气股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
生产企业名称	浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
及生产地址	浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号
产品名称和系列、 规格、型号	直流断路器 TGBG-63DC、TGB1N-63DC ; Ui : 1200V ; Uimp : 6kV ; Ue : DC250V , DC300V(1P 外形)、DC500V ,DC600V(2P 外形)、DC750V、DC900V(3P 外形)、DC1000V ,DC1200V(4P 外形) ; In : 1A、2A、3A、4A、5A、6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A ; 过电流脱扣器类型 : 热磁式 ; Ics=Icu : 6kA(1P DC250V , 2P DC500V , 3P DC750V , 4P DC1000V) , 4.5kA(1P DC300V , 2P DC600V , 3P DC900V , 4P DC1200V) ; 选择性类别 : A 类 ; 接线方式 : 1P 外形、2P 外形、3P 外形、4P 外形 ; 所有极均为保护极,适用于隔离用
产品标准和技术要求	GB/T 14048.2-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 08 月 24 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心