

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC21107310708

发证日期: 2023 年 06 月 15 日

有效期至: 2031 年 08 月 26 日

委托人名称	浙江天正电气股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
制造商名称	浙江天正电气股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
生产企业名称	浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
及生产地址	浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号
产品名称和系列、 规格、型号	剩余电流动作断路器 TGB1NLB-63、TGBGLB-63、TGBGLE-63; Ue : AC220V/230V/240V(1P+N、2P)、AC 380V/400V/415V (3P、3P+N、4P) ; Ui : 690V ; Uimp : 4kV ; In : 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A ; 瞬时脱扣器类型 : C 型、D 型 ; I _{Δn} : 30mA、50mA、100mA、300mA , AC 型、B 型 ; 漏电脱扣器类型 : 电子式 ; I _{Δm} : 2000A ; Ics=Icn : 6000A ; 极数 : 1P+N (带一个保护极, N 极常通, 不适用于隔离)、2P (带两个保护极)、3P (带三个保护极)、3P+N (带三个保护极, N 极常通, 不适用于隔离)、4P (带四个保护极)
产品标准和技术要求	GB/T 16917.1-2014;GB/T 16917.22-2008;GB/T 22794-2017
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2021 年 08 月 26 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心