

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2016010307897115

发证日期: 2023 年 06 月 15 日

有效期至: 2031 年 08 月 30 日

委托人名称 浙江天正电气股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

制造商名称 浙江天正电气股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称 浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
及生产地址 浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、规格、型号 塑料外壳式断路器
TGB1N-125、TGB1N-125M、TGB1N-125S、TGB1N-125H、TGBD-125、TGBD-125H、
TGBH-125、TGBH-125H、TGBK-125、TGBK-125H、TGBG-125、TGBG-125H、TGBG-125A、
TGBG-125HA, 详细参数及型号解释见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.2-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 08 月 24 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

郑泉

签发

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2016010307897115

第1页 共2页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

TGB1N-125、TGB1N-125M、TGB1N-125S、TGB1N-125H、TGBD-125、TGBD-125H、TGBH-125、TGBH-125H、TGBK-125、TGBK-125H、TGBG-125、TGBG-125H、TGBG-125A、TGBG-125HA Ue: AC220V/230V/240V (1P/1P+N/2P)、AC380V/400V/415V (2P、3P、3P+N、4P); Ui: 690V; Uimp: 4kV; In: 63A、80A、100A、125A; 选择性类别 (Cat): A类; 过电流脱扣器类型: 热磁式; 分断能力: TGB1N-125、TGB1N-125M、TGB1N-125S、TGBD-125、TGBH-125: Icu=Ics: 6kA; AC220V/230V/240V (2P): Icu: 10kA、Ics: 7.5kA; TGB1N-125H、TGBD-125H、TGBH-125H: Icu: 10kA、Ics: 7.5kA; 适用频率: 50/60Hz; 极数: 1P、1P+N、2P、3P、3P+N、4P (除N极可开闭外, 均为保护极, 适用于隔离用); TGBK-125、TGBK-125H、TGBG-125、TGBG-125H、TGBG-125A、TGBG-125HA Ue: AC220V/230V/240V (1P/1P+N/2P)、AC380V/400V/415V (2P/3P/3P+N/4P); DC60V/110V/125V (1P外形)、125V/220V/250V (2P外形)、330V/375V (3P外形)、440V/500V (4P外形); Ui: 690V; Uimp: 4kV; In: 63A、80A、100A、125A; 选择性类别 (Cat): A类; 过电流脱扣器类型: 热磁式; 分断能力: TGBK-125、TGBG-125、TGBG-125A: AC Icu=Ics: 6kA; AC220V/230V/240V (2P): Icu: 10kA、Ics: 7.5kA; DC60V (1P外形), 125V (2P外形): Icu: 20kA、Ics: 15kA; DC110V/125V (1P外形)、220V/250V (2P外形)、330V/375V (3P外形)、440V/500V (4P外形): Icu=Ics: 10kA; TGBK-125H、TGBG-125H、TGBG-125HA: AC Icu: 10kA、Ics: 7.5kA; DC60V (1P外形), 125V (2P外形): Icu: 20kA、Ics: 15kA; DC110V/125V (1P外形), 220V/250V (2P外形), 330V/375V (3P外形), 440V/500V (4P外形): Icu=Ics: 10kA; 交流适用频率: 50/60Hz; 极数: AC 1P、1P+N、2P、3P、3P+N、4P; DC 1P外形、2P外形、3P外形、4P外形; (除N极可开闭外, 均为保护极, 适用于隔离用);



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2016010307897115

第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

3.3 型号的解释:

TG B □ - 125 □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(1) 企业特征代号

(2) 小型类断路器

(3) 设计序号 1N、K、G、D、H

(4) 壳架等级额定电流 (A)

(5) 额定短路分断能力: 6kA (无代号); 10kA (代号 H)

(6) 专有代号: 普通市场; M、A: 专用市场



中国质量认证中心