

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2016010307899265

发证日期: 2023 年 06 月 15 日

有效期至: 2031 年 09 月 08 日

委托人名称	浙江天正电气股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
制造商名称	浙江天正电气股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
生产企业名称	浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
及生产地址	浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号
产品名称和系列、 规格、型号	家用及类似场所用过电流保护断路器 TGB1N-40、TGBK-40、TGBD-40、TGBG-40、TGBH-40、TGB1N-40f、TGB1N-40a、 TGB1N-40S ; Ui : 500V ; Uimp : 4kV ; Ue : AC220V/AC230V/AC240V ; TGB1N-40、 TGBK-40、TGBD-40、TGBG-40、TGBH-40、TGB1N-40a、TGB1N-40S :Ics=Icn :4500A ; TGB1N-40f : Ics=Icn : 3000A ; In : 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A ; 瞬时脱扣 类型 : C 型、D 型 ; 极数 : 1P+N(带一个保护极, N 极可开闭) ; 额定频率 : 50/60Hz
产品标准和技术要求	GB/T 10963.1-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 08 月 24 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑喆

谢肇煦



中国质量认证中心