

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2017010307985048

发证日期: 2023 年 06 月 15 日

有效期至: 2032 年 05 月 16 日

委托人名称 浙江天正电气股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

制造商名称 浙江天正电气股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称 浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
及生产地址 浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、规格、型号 小型断路器
TGBK-63、TGBK-63H、TGB1-63、TGB1-63H、TGBK-63L、TGBK-63HL、TGBT-63、
TGBK-63M; 参数详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 10963.1-2020;GB/T 10963.2-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 08 月 24 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2017010307985048

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

TGBK-63、TGBK-63H、TGB1-63、TGB1-63H、TGBK-63L、TGBK-63HL、TGBT-63、TGBK-63M ;
Ui : 690V ; Uimp : 4kV ;
Ue : AC220V/380V、230V/400V、240V/415V(1P) ; AC220V/230V/240V(1P+N) ; AC220V/230V/240V、
AC380V/400V/415V(2P) ; AC380V/400V/415V(3P、3P+N、4P) (TGBK-63、TGBK-63H、TGB1-63、
TGB1-63H、TGBK-63L、TGBK-63HL、TGBT-63、TGBK-63M) , DC60V/125V(1P) 、 DC110V/250V(2P)
(TGBK-63、TGBK-63H、TGB1-63、TGB1-63H、TGBK-63L、TGBK-63HL) ;
In : 1A、2A、3A、4A、5A、6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A ;
瞬时脱扣类型 : B型、C型、D型 ;
Icn : 10000A ; Ics : 7500A [仅TGBK-63、TGB1-63、TGBK-63L : AC220V/230V/240V(2P)、DC60V(1P)、
DC110V(2P)、TGBK-63H、TGB1-63H、TGBK-63HL] ; Ics=Icn : 6000A ;
极数 : 1P (带一个保护极)、1P+N (带一个保护极, N极可开闭)、2P (带二个保护极)、3P (带三个保
护极)、3P+N (带三个保护极, N极可开闭)、4P (带四个保护极) ;
交流适用频率 : 50/60Hz



中国质量认证中心