

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2016010307900418

发证日期: 2023 年 06 月 15 日

有效期至: 2031 年 12 月 14 日

委托人名称	浙江天正电气股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
制造商名称	浙江天正电气股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
生产企业名称	浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
及生产地址	浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号
产品名称和系列、 规格、型号	剩余电流动作断路器 TGB1NLE-125、TGB1NLE-125S、TGB1NLE-125H、TGB1NLA-125、TGB1NLA-125H、 TGB1NLG-125、TGB1NLG-125H、TGBKLE-125、TGBKLE-125H、TGBKLG-125、 TGBKLG-125H、TGBKLA-125、TGBKLA-125H、TGBDLE-125、TGBDLE-125H、 TGBDLG-125、TGBDLG-125H、TGBGLE-125、TGBGLE-125H、TGBGLG-125、 TGBGLG-125H、TGBHLE-125、TGBHLE-125H、TGBHLG-125、TGBHLG-125H、 TGBHLA-125、TGBHLA-125H ; 参数见附件
产品标准和技术要求	GB/T 14048.2-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 08 月 24 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

附 录

证书编号: CQC2016010307900418

第 1 页 共 1 页

纸 号:

TGB1NLE-125、TGB1NLE-125S、TGB1NLE-125H、TGB1NLA-125、TGB1NLA-125H、TGB1NLG-125、TGB1NLG-125H、TGBKLE-125、TGBKLE-125H、TGBKLG-125、TGBKLG-125H、TGBKLA-125、TGBKLA-125H、TGBDLE-125、TGBDLE-125H、TGBDLG-125、TGBDLG-125H、TGBGLE-125、TGBGLE-125H、TGBGLG-125、TGBGLG-125H、TGBHLE-125、TGBHLE-125H、TGBHLG-125、TGBHLG-125H、TGBHLA-125、TGBHLA-125H; Ue: AC220V/230V/240V(1P+N, 2P)、AC380V/400V/415V(3P, 3P+N, 4P/ TGB1NLE-125、TGB1NLE-125H、TGB1NLA-125、TGB1NLA-125H、TGBKLE-125、TGBKLE-125H、TGBDLE-125、TGBDLE-125H、TGBGLE-125、TGBGLE-125H、TGBHLE-125、TGBHLE-125H、TGBHLA-125、TGBHLA-125H); Ui: 690V; Uimp: 4kV; In: 63、80、100、125A; 过电流脱扣器类型: 热磁式; 普通型: Icu=Ics: 6kA; H型: Icu: 10kA; Ics: 7.5kA; I Δ n=30mA、50mA、75mA、100mA、300mA/AC型、A型; 漏电脱扣器类型: 电子式; 普通型: I Δ m=2kA; H型: I Δ m=2.5kA; 使用类别: A类; 1P+N(一个保护极, 带不可开断中性线, 不适用于隔离用)、2P(适用于隔离用)、3P(适用于隔离用)、3P+N(三个保护极, 带不可开断中性线, 不适用于隔离用)、4P(适用于隔离用)

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心