

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2016010307900918

发证日期: 2023 年 06 月 15 日

有效期至: 2031 年 10 月 09 日

委托人名称	浙江天正电气股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
制造商名称	浙江天正电气股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
生产企业名称	浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
及生产地址	浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号
产品名称和系列、 规格、型号	漏电断路器 TGB1NLE-40、TGBKLE-40、TGBDLE-40、TGBGLE-40、TGBHLE-40、TGB1NLG-40、 TGBKLG-40、TGBDLG-40、TGBGLG-40、TGBHLG-40、TGB1NLA-40、TGBHLA-40、 TGB1NLE-40f、TGB1NLE-40a; Ue: AC220V/AC230V/AC240V; Ui: 500V; Uimp: 4kV; In: 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A; 瞬时脱扣类型: C 型、D 型; I Δ n: 30mA、50mA; TGB1NLE-40、TGBKLE-40、TGBDLE-40、TGBGLE-40、TGB1NLG-40、 TGBKLG-40、TGBDLG-40、TGBGLG-40、TGBHLE-40、TGBHLG-40、TGB1NLE-40f、 TGB1NLE-40a: AC 型; TGB1NLA-40、TGBHLA-40: A 型; 电子式; I Δ m: 2000A; TGB1NLE-40、TGBKLE-40、TGBDLE-40、TGBGLE-40、TGBHLE-40、TGB1NLG-40、 TGBKLG-40、TGBDLG-40、TGBGLG-40、TGBHLG-40、TGB1NLA-40、TGBHLA-40、 TGB1NLE-40a: Icn=Ics: 4500A; TGB1NLE-40f: Icn=Ics: 3000A; 极数: 1P+N (一个保护极, N 极可开闭, 适用于隔离用)
产品标准和技术要求	GB/T 16917.1-2014;GB/T 16917.22-2008
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 08 月 24 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心