

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2020980307005310



浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：剩余电流动作断路器
产品系列、型号、规格：（见附页）
依据的标准：GB/T 14048.2-2020
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
生产企业地址：浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道288号

联系人：李莉
电话：0577-57166162
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2023-06-16
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307005310

产品系列、型号、规格:

TGB1NLE-125、TGB1NLE-125S、TGB1NLE-125H、TGB1NLA-125、TGB1NLA-125H、TGB1NLG-125、TGB1NLG-125H、TGBKLE-125、TGBKLE-125H、TGBKLG-125、TGBKLG-125H、TGBKLA-125、TGBKLA-125H、TGBDLE-125、TGBDLE-125H、TGBDLG-125、TGBDLG-125H、TGBGLE-125、TGBGLE-125H、TGBGLG-125、TGBGLG-125H、TGBHLE-125、TGBHLE-125H、TGBHLG-125、TGBHLG-125H、TGBHLA-125、TGBHLA-125H ; 参数见附件

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2023-06-16
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307005310

产品系列、型号、规格(附件):

TGB1NLE-125、TGB1NLE-125S、TGB1NLE-125H、TGB1NLA-125、TGB1NLA-125H、TGB1NLG-125、TGB1NLG-125H、TGBKLE-125、TGBKLE-125H、TGBKLG-125、TGBKLG-125H、TGBKLA-125、TGBKLA-125H、TGBDLE-125、TGBDLE-125H、TGBDLG-125、TGBDLG-125H、TGBGLE-125、TGBGLE-125H、TGBGLG-125、TGBGLG-125H、TGBHLE-125、TGBHLE-125H、TGBHLG-125、TGBHLG-125H、TGBHLA-125、TGBHLA-125H; Ue: AC220V/230V/240V(1P+N, 2P)、AC380V/400V/415V(3P, 3P+N, 4P/ TGB1NLE-125、TGB1NLE-125H、TGB1NLA-125、TGB1NLA-125H、TGBKLE-125、TGBKLE-125H、TGBDLE-125、TGBDLE-125H、TGBGLE-125、TGBGLE-125H、TGBHLE-125、TGBHLE-125H、TGBHLA-125、TGBHLA-125H); Ui: 690V; Uimp: 4kV; In: 63、80、100、125A; 过电流脱扣器类型: 热磁式; 普通型; Icu=Ics: 6kA; H型; Icu: 10kA; Ics: 7.5kA; IΔn=30mA、50mA、75mA、100mA、300mA/AC型、A型; 漏电脱扣器类型: 电子式; 普通型; IΔm=2kA; H型; IΔm=2.5kA; 使用类别: A类; 1P+N(一个保护极, 带不可开断中性线, 不适用于隔离用)、2P(适用于隔离用)、3P(适用于隔离用)、3P+N(三个保护极, 带不可开断中性线, 不适用于隔离用)、4P(适用于隔离用)

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2023-06-16
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章: