

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC22107356295

发证日期: 2022年08月23日

有效期至: 2032年08月22日

委托人名称	浙江天正电气股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
制造商名称	浙江天正电气股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
生产企业名称	浙江天正电气股份有限公司
及生产地址	浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号
产品名称和系列、 规格、型号	剩余电流动作断路器 TGL1N-80H ; U_i : 690V ; U_{imp} : 4kV ; U_e : AC230V/240V (1P+N) ; AC400V/415V (3P+N) ; I_n : 16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A ; $I_{\Delta n}$: 30mA、100mA、300mA/B 型 (包括 A 型和 AC 型) ; 漏电脱扣器类型:电磁式 (A 型、AC 型剩余电流动作特性)、电子式 (B 型剩余电流动作特性) ; $I_{\Delta m}$: 1000A ; I_m : 1000A ; I_{nc} : 10000A ; $I_{\Delta c}$: 10000A ; 极数 : 1P+N (N 极可开闭)、3P+N (N 极可开闭) ; 50/60Hz
产品标准和技术要求	GB/T 16916.1-2014;GB/T 16916.22-2008;GB/T 22794-2017
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心