

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC23107378133

发证日期: 2023 年 03 月 14 日

有效期至: 2031 年 06 月 07 日

委托人名称	浙江天正电气股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
制造商名称	浙江天正电气股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
生产企业名称	苏州安来强电子科技有限公司
及生产地址	苏州市相城区北桥街道冯店路 398 号 2 号厂房
产品名称和系列、 规格、型号	直流接触器 TGEVC1-50, TGEVC1-100, TGEVC1-135;Ui:1500V;Uimp:4kV;Ith:150A; Ue/Ie:DC450V/50A/100A/135A,DC750V/900V/1000V/1500V/10A;使用类别:DC-1:Us: DC6V,DC12V,DC24V, DC28V, DC36V,DC48V,DC72V; 极数:1P; 配用的辅助触头 (1NO,1NC,1NO+1NC):Ui:250V;Uimp:1.5kV;Ith:3A;AC-12:Ue/Ie:AC125V/3A; DC-12:Ue/Ie:DC30V/2A ; 型号解释详见附件
产品标准和技术要求	GB/T 14048.4-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

郑堉

签发

谢肇熙

中国质量认证中心



产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC23107378133

第 1 页 / 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号解释:

TG EVC 1-□ □ □ □ □ □ □

- 安装方式: 无: 立式; Y: 卧式
- 线圈引出方式: 无: 带引出线; B: 引出线+端子;
- 辅助触头: 无: 不带辅助; A: 1NO; C: 1NC;
Z: 1NO+1NC
- 带节能模块: 无: 单线圈, 不带节能板; P: 双线圈节能板; K: 宽电压
- 线圈电压: 6V, 12V, 24V, 28V, 36V, 48V, 72V
- 触头极性: 无: 有极性; W: 无极性
- 额定电流: 50: 50A; 100: 100A; 135: 135A(DC450V 下)
- 设计代号
- 接触器
- 新能源
- 企业特征代号



中国质量认证中心