

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2016010304847378

发证日期: 2022年03月24日

有效期至: 2031年03月10日

委托人名称	浙江天正电气股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
制造商名称	浙江天正电气股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
生产企业名称	浙江天正智能电器有限公司
及生产地址	浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号
产品名称和系列、规格、型号	交流接触器 TGC1-09、TGC1-09N、TGCG-09、TGCG-09N、TGCJH-09、TGCJH-09N、TGCK-09、TGCK-09N TGC1-12、TGC1-12N、TGCG-12、TGCG-12N、TGCJH-12、TGCJH-12N、TGCK-12、TGCK-12N TGC1-18、TGC1-18N、TGCG-18、TGCG-18N、TGCJH-18、TGCJH-18N、TGCK-18、TGCK-18N 具体技术参数及型号解释见附件
产品标准和技术要求	GB/T 14048.4-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 08 月 24 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

冯志刚

签发

谢肇熙

中国质量认证中心



产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2016010304847378

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

TGC1-09、TGC1-09N、TGCG-09、TGCG-09N、TGCJH-09、TGCJH-09N、TGCK-09、TGCK-09N
TGC1-12、TGC1-12N、TGCG-12、TGCG-12N、TGCJH-12、TGCJH-12N、TGCK-12、TGCK-12N
TGC1-18、TGC1-18N、TGCG-18、TGCG-18N、TGCJH-18、TGCJH-18N、TGCK-18、TGCK-18N

Ui: 690V; 极数: 3P;

Ith: TGC1-09、TGC1-09N、TGCG-09、TGCG-09N、TGCJH-09、TGCJH-09N、TGCK-09、TGCK-09N: 20A;

TGC1-12、TGC1-12N、TGCG-12、TGCG-12N、TGCJH-12、TGCJH-12N、TGCK-12、TGCK-12N: 20A;

TGC1-18、TGC1-18N、TGCG-18、TGCG-18N、TGCJH-18、TGCJH-18N、TGCK-18、TGCK-18N: 25A;

使用类别: AC-1、AC-3、AC-4;

防护等级: IP20

Ue: AC220V/230V, AC380V/400V, AC660V/690V;

TGC1-09、TGCG-09、TGCJH-09、TGCK-09: Ie: 9A(220V/230V; AC-3)、

9A(380V/400V; AC-3)、6.6A(660V/690V; AC-3)、3.5A(220V/230V; AC-4)、

3.5A(380V/400V; AC-4)、1.5A(660V/690V; AC-4)、20A(220V/230V; 380V/400V; AC-1)

TGC1-09N、TGCG-09N、TGCJH-09N、TGCK-09N:

Ie: 3.5A(220V/230V; AC-4)、3.5A(380V/400V; AC-4)、1.5A(660V/690V; AC-4)、

20A(220V/230V; 380V/400V; AC-1)

TGC1-12、TGCG-12、TGCJH-12、TGCK-12:

Ie: 12A(220V/230V; AC-3)、12A(380V/400V; AC-3)、8.9A(660V/690V; AC-3)、

5A(220V/230V; AC-4)、5A(380V/400V; AC-4)、2A(660V/690V; AC-4)、

20A(220V/230V; 380V/400V; AC-1)

TGC1-12N、TGCG-12N、TGCJH-12N、TGCK-12N:

Ie: 5A(220V/230V; AC-4)、5A(380V/400V; AC-4)、2A(660V/690V; AC-4)、

20A(220V/230V; 380V/400V; AC-1)



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2016010304847378

第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

TGC1-18、TGCG-18、TGCJH-18、TGCK-18:

Ie: 18A(220V/230V; AC-3)、18A(380V/400V; AC-3)、12A(660V/690V; AC-3)、
7.7A(220V/230V; AC-4)、7.7A(380V/400V; AC-4)、3.8A(660V/690V; AC-4)、
25A(220V/230V; 380V/400V; AC-1)

TGC1-18N、TGCG-18N、TGCJH-18N、TGCK-18N:

Ie: 7.7A(220V/230V; AC-4)、7.7A(380V/400V; AC-4)、3.8A(660V/690V; AC-4)、
25A(220V/230V; 380V/400V; AC-1)

Us: AC24V、AC36V、AC48V、AC110V、AC220V、AC380V、AC400V、AC415V, 50Hz;
AC24V、AC36V、AC48V、AC110V、AC220V、AC380V、AC400V、AC415V, 50Hz/60Hz

配用的辅助触头: 1NO, 1NC; Ith: 10A;

AC-15: Ue/Ie: AC220V/1.6A, AC380V/0.95A ; DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.15A



中国质量认证中心