

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2016010304847377

发证日期: 2022 年 03 月 24 日

有效期至: 2031 年 03 月 10 日

委托人名称	浙江天正电气股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
制造商名称	浙江天正电气股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
生产企业名称	浙江天正智能电器有限公司
及生产地址	浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号
产品名称和系列、 规格、型号	交流接触器 TGC1-25、TGC1-25N、TGC1-32、TGC1-32N、TGC1-38、TGC1-38N、TGCG-25、 TGCG-25N、TGCG-32、TGCG-32N、TGCG-38、TGCG-38N、TGCJH-25、TGCJH-25N、 TGCJH-32、TGCJH-32N、TGCJH-38、TGCJH-38N、TGCK-25、TGCK-25N、TGCK-32、 TGCK-32N、TGCK-38、TGCK-38N ;具体技术参数及型号解释见附件
产品标准和技术要求	GB/T 14048.4-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 08 月 24 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

冯志刚

签发

谢肇熙

中国质量认证中心



产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2016010304847377

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

TGC1-25、TGC1-25N、TGC1-32、TGC1-32N、TGC1-38、TGC1-38N、
TGCG-25、TGCG-25N、TGCG-32、TGCG-32N、TGCG-38、TGCG-38N、
TGCJH-25、TGCJH-25N、TGCJH-32、TGCJH-32N、TGCJH-38、TGCJH-38N、
TGCK-25、TGCK-25N、TGCK-32、TGCK-32N、TGCK-38、TGCK-38N ;
Ui : 690V ; Uimp : 6kV ; 极数 : 3P ; IP20 ;
Ith :
TGC1-25、TGC1-25N、TGCG-25、TGCG-25N、TGCJH-25、TGCJH-25N、TGCK-25、TGCK-25N :
32A ;
TGC1-32、TGC1-32N、TGCG-32、TGCG-32N、TGCJH-32、TGCJH-32N、TGCK-32、TGCK-32N :
40A ;
TGC1-38、TGC1-38N、TGCG-38、TGCG-38N、TGCJH-38、TGCJH-38N、TGCK-38、TGCK-38N :
50A ;
使用类别 : AC-1、AC-3、AC-4 ;
Ue : AC220V/230V , AC380V/400V , AC660V/690V ;
TGC1-25、TGCG-25、TGCJH-25、TGCK-25 :
Ie : 25A(220V/230V ; AC-3)、25A(380V/400V : AC-3)、18A(660V/690V : AC-3)、
8.5A(220V/230V ; AC-4)、8.5A(380V/400V ; AC-4)、4.4A(660V/690V ; AC-4)、
32A(220V/230V ; 380V/400V ; AC-1) ;
TGC1-25N、TGCG-25N、TGCJH-25N、TGCK-25N :
Ie : 8.5A(220V/230V ; AC-4) , 8.5A(380V/400V ; AC-4) ,
4.4A(660V/690V ; AC-4)、32A(220V/230V ; 380V/400V ; AC-1) ;
TGC1-32、TGCG-32、TGCJH-32、TGCK-32 :
Ie : 32A(220V/230V ; AC-3) , 32A(380V/400V ; AC-3) ,
22A(660V/690V ; AC-3)、12A(220V/230V ; AC-4) , 12A(380V/400V ; AC-4) ,
7.5A(660V/690V ; AC-4)、40A(220V/230V ; 380V/400V ; AC-1) ;
TGC1-32N、TGCG-32N、TGCJH-32N、TGCK-32N :
Ie : 12A(220V/230V ; AC-4) , 12A(380V/400V : AC-4) ,
7.5A(660V/690V ; AC-4)、40A(220V/230V ; 380V/400V ; AC-1) ;
TGC1-38、TGCG-38、TGCJH-38、TGCK-38 :



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2016010304847377

第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

Ie : 38A(220V/230V ; AC-3) , 38A(380V/400V ; AC-3) ,
22A(660V/690V ; AC-3)、14A(220V/230V ; AC-4) , 14A(380V/400V ; AC-4) ,
8.9A(660V/690V ; AC-4)、50A(220V/230V ; 380V/400V ; AC-1) ;
TGC1-38N、TGCG-38N、TGCJH-38N、TGCK-38N :
Ie : 14A(220V/230V ; AC-4) , 14A(380V/400V ; AC-4) ,
8.9A(660V/690V ; AC-4)、50A(220V/230V ; 380V/400V ; AC-1) ;
Us : AC24V、AC36V、AC48V、AC110V、AC220V、AC380V、AC400V、AC415V , 50Hz ;
Us : AC24V、AC36V、AC48V、AC110V、AC220V、AC380V、AC400V、AC415V , 50/60Hz ;
配用的辅助触头 :
1NO , 1NC ; Ith : 10A ;
Ui : 690V ; Uimp : 6kV ;
AC-15 : Ue/Ie : AC220V/1.6A , AC380V/0.95A ;
DC-13 : Ue/Ie : DC220V/0.15A ;



中国质量认证中心