

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2016010304858696

发证日期: 2022年03月08日

有效期至: 2032年03月07日

委托人名称 浙江天正电气股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

制造商名称 浙江天正电气股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称 浙江天正智能电器有限公司
及生产地址 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

产品名称和系列、规格、型号 交流接触器
TGC1-80、TGC1-80N、TGC1-95、TGC1-95N、TGCG-80、TGCG-80N、TGCG-95、TGCG-95N、
TGCJH-80、TGCJH-80N、TGCJH-95、TGCJH-95N、TGCK-80、TGCK-80N、TGCK-95、
TGCK-95N 具体参数见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.4-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 08 月 24 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

杨志刚

签发

谢肇熙

中国质量认证中心



产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2016010304858696

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

TGC1-80、TGC1-80N、TGC1-95、TGC1-95N、TGCG-80、TGCG-80N、TGCG-95、TGCG-95N、TGCJH-80、TGCJH-80N、TGCJH-95、TGCJH-95N、TGCK-80、TGCK-80N、TGCK-95、TGCK-95N;

Ith: 110A; Ui: 690V; Uimp: 8kV; Us: 50Hz, AC24V, AC36V, AC48V, AC110V, AC220V, AC380V, AC400V, AC415V; 50/60Hz, AC24V, AC36V, AC48V, AC110V, AC220V,

AC380V, AC400V, AC415V;

TGC1-80、TGC1-80N、TGCG-80、TGCG-80N、TGCJH-80、TGCJH-80N、TGCK-80、TGCK-80N:

AC-3: Ue: AC220V/230V、380V/400V; Ie: 80A; Ue: AC660V/690V; Ie: 49A;

AC-4: Ue: AC220V/230V、380V/400V; Ie: 37A; Ue: AC660V/690V; Ie: 17.3A;

TGC1-95、TGC1-95N、TGCG-95、TGCG-95N、TGCJH-95、TGCJH-95N、TGCK-95、TGCK-95N:

AC-3: Ue: AC220V/230V、380V/400V; Ie: 95A; Ue: AC660V/690V; Ie: 49A;

AC-4: Ue: AC220V/230V、380V/400V; Ie: 44A; Ue: AC660V/690V; Ie: 21.3A;

使用类别: AC-1, AC-3, AC-4; 极数: 3P; 外壳防护等级: IP20;

配用的辅助触头: 1NO、1NC 和 2 对; Ith: 10A;

AC-15 Ue/Ie: 380V/0.95A; DC-13 Ue/Ie: 220V/0.15A;

型号解释

<u>TGC</u>	<u>□</u>	<u>—□</u>	<u>□</u>
(1)	(2)	(3)	(4)

(1) 交流接触器

(2) 设计序号 (1、G、JH、K 根据不同的销售渠道来命名)

(3) AC-3 选择性类别下 380V/400V 时的额定工作电流值

(4) 常规: 省略不写 N: 可逆式交流接触器



中国质量认证中心