

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2019010304186589

发证日期: 2021 年 06 月 22 日

有效期至: 2031 年 06 月 22 日

委托人名称	浙江天正电气股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
制造商名称	浙江天正电气股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
生产企业名称	浙江天正电气股份有限公司
及生产地址	浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号
产品名称和系列、 规格、型号	家用交流接触器 TGCH1N-16□、TGCH1N-20□、TGCH1N-25□、TGCHK-16□、TGCHK-20□、TGCHK-25□ ; Ith:25A ; Ui:500V ;Uimp:4kV ;Ue :AC250V(1P、2P) 、AC400V(3P、4P) ; TGCH1N-16、 TGCHK-16 :Ie :16A(AC-7a)、6A(AC-7b) ; TGCH1N-20、TGCHK-20 :Ie :20A(AC-7a)、 7A(AC-7b) ; TGCH1N-25、TGCHK-25 : Ie : 25A(AC-7a)、9A(AC-7b) ; 使用类别 : AC-7a、AC-7b ; Us:AC24V、AC48V、AC110V、AC230V , 50/60Hz ; 极数 : 1P、2P、 3P、4P
产品标准和技术要求	GB/T 17885-2016
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 08 月 24 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

陈刚 陆楠



中国质量认证中心