

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC22107356835

发证日期: 2023 年 06 月 20 日

有效期至: 2032 年 08 月 31 日

委托人名称	浙江天正电气股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
制造商名称	浙江天正电气股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
生产企业名称	浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
及生产地址	浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号
产品名称和系列、 规格、型号	具有自动重合闸功能的剩余电流保护断路器(CBAR) TGM3RC-125C/3N, TGM3RC-125L/3N; Uimp: 8kV ;Ui: 1000V ;Ue: AC400V ;In: 125A ; 过电流脱扣器类型:电子式 ;Ics: 18kA(C 型), 25kA(L 型) ;Icu: 25kA(C 型), 35kA(L 型) ;Icw: 3kA/1s ; IΔn: 30mA,50mA,75mA,100mA,150mA,200mA,300mA,400mA,500mA,600mA,700mA, 800mA,900mA,1000mA(任意档组合 ,可调),AC 型 ;剩余电流脱扣器的类型:电子式 ;IΔm: 8.75kA ; TD 型 CBAR 的重合闸延时时间: 20-60s ; 选择性类别: A 类 ; 极数: 3P+N (3 个 保护极 , N 极不可开闭) ; 50/60Hz; 不适用隔离
产品标准和技术要求	GB/T 14048.2-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2022 年 09 月 01 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心