



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2014010302717016

委托人名称、地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者（制造商）名称、地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称、地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、规格、型号

熔断器式隔离开关

HR3-800、HR3BX-800、HR3-1000、HR3BX-1000；Ue：AC380V；Ie：800A、1000A；
Ui：660V；Uimp：8kV；Ith：800A、1000A；额定限制短路电流：10kA；使用类别：
AC-22B；极数：3P. 型号解释详见附件

产品标准和技术要求

GB/T14048.3-2017

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-02:2014 的要求，
特发此证。

发证日期：2019 年 07 月 12 日 有效期至：2024 年 07 月 12 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2014 年 08 月 26 日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



主任：

陆梅

中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 1 页 共 1 页

证书编号：2014010302717016

纸 号：

型号的解释：

HR 3 □ - □ / 3 □
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- 1) 熔断器式隔离开关
- 2) 设计代号
- 3) “BX”代表旋转式操作型（仅对正面中央杠杆传动机构式可选用），无“BX”代表杠杆式操作型
- 4) 额定电流(A)：1000、800
- 5) 极数
- 6) “2”代表正面中央杠杆传动机构式；“3”代表侧面操作手柄式；“4”代表侧方杠杆传动机构式

注：此附录与证书同时使用时有效。



主 任：

陆 楠

中国质量认证中心