



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2011010302470779

委托人名称、地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者(制造商)名称、地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称、地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、规格、型号

熔断器式隔离开关

HR6-800/30、HR6-800/31、HR6-630/30、HR6-630/30; U_i : 1000V; U_{imp} : 12kV; U_e : AC380V/400V/415V, 660V/690V; $I_{th}=I_e$: 315A、400A、500A、630A、800A; I_q : 50kA; 使用类别: AC-23B(380V/400V/415V)、AC-22B(660V/690V); 极数: 3P; 配用的辅助触头: JW2-11; 1NO1NC; U_i : 220V; I_{th} : 3A; AC-15: U_e/I_e : 220V/0.5A; DC-13: U_e/I_e : 220V/0.1A

产品标准和技术要求

GB/T14048.3-2017

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-02:2014 的要求,
特发此证。

发证日期: 2018 年 09 月 14 日 有效期至: 2021 年 03 月 28 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2011 年 04 月 22 日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



主 任:

中国质量认证中心