



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2019010302203441

委托人名称、地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者(制造商)名称、地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称、地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、规格、型号

熔断器式隔离开关

HR6-630/30、HR6-630/31; Ui: 1000V; Uimp: 12kV; Ue: AC-23B: AC380V/400V/415V, AC-22B: AC660V/690V;
Ith=Ie: 315A、400A、500A、630A; Iq: 50kA; 使用类别: AC-23B、AC-22B; 极数: 3P; 配用辅助
触头: JW2-11: 1NO1NC; Ith: 3A; AC-15: Ue/Ie: 220V/0.5A; DC-13: Ue/Ie: 220V/0.1A

产品标准和技术要求

GB/T14048.3-2017

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-02:2014 的要求,
特发此证。

发证日期: 2019 年 07 月 12 日 有效期至: 2024 年 07 月 12 日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



主任:

陆梅

中国质量认证中心