



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2019010302246194

委托人名称、地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者(制造商)名称、地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称、地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、规格、型号

熔断器式隔离开关

HR17N-160; Uimp:12kV; Ui:1000V; Ith=le: 2A, 4A, 6A, 8A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A, 160A; Ue: AC415V/690V; Iq: 100kA (AC415V) /50kA (AC690V); 使用类别: AC-23B(AC415V)/AC-22B(AC690V); 3P 配用的辅助触头 JW2-11: 1NO1NC, Ui:220V, Ith:3A, AC-15:220V/0.5A,DC-13:220V/0.1A; 型号解释见附件

产品标准和技术要求

GB/T14048.3-2017

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-02:2014 的要求,
特发此证。

发证日期: 2019 年 11 月 07 日 有效期至: 2024 年 11 月 07 日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。
本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



主任:

陆梅

中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 1 页 共 1 页

证书编号：2019010302246194

纸 号：

型号解释：

HR17 N - □ / 3 □ □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

(1)熔断器式隔离开关；

(2)设计代号；

(3)额定工作电流：2A、4A、6A、8A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、
80A、100A、125A、160A；

(4)极数：3-3P；

(5)辅助代号："0"表示无辅助开关；"1"表示有一常开一常闭辅助开关；

(6)附件："M"表示母线式底座，不注明不配附件

(7)颜色代号："H"表示外壳为祥云黑色，不注明为灰色外壳；

注：此附录与证书同时使用时有效。



主 任：

陆 楠

中国质量认证中心