



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2019010302252483

委托人名称、地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者(制造商)名称、地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称、地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、规格、型号

熔断器式隔离开关

HR17N-400/30H, HR17N-400/31H, HR17N-400/30MH, HR17N-400/31MH, HR17N-400/30M,
HR17N-400/31M, HR17N-400/30, HR17N-400/31; Ui:1000V; Uimp:12kV; Ue: AC415V/690V;
Ith=Ie:125A,160A,200A,224A,250A,315A,350A,400A; Iq:100kA(415V), 50kA(690V); 使用类别:AC-23B(415V),
AC-22B(690V); 极数:3P; 配用的辅助触头(1NO1NC): (2002010305025051)Ith:3A; Ui:220V; Uimp:2.5kV;
AC-15:Ue/Ie: AC220V/0.5A,DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.1A.

产品标准和技术要求

GB/T14048. 3-2017

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-02:2014 的要求,
特发此证。

发证日期: 2019 年 11 月 27 日 有效期至: 2024 年 11 月 27 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



主任:

陆梅

中国质量认证中心