



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2019010302252485

委托人名称、地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者(制造商)名称、地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称、地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、规格、型号

熔断器式隔离开关

HR17N-630/30,HR17N-630/31, HR17N-630/30M,HR17N-630/31M,HR17N-630/30H,HR17N-630/31H,
HR17N-630/30MH,HR17N-630/31MH; Ui:1000V; Uimp:12kV;Ue: AC415V/690V; Ith=Ie:315A,400A,500A,630A;
Iq:100kA(415V), 50kA(690V);使用类别:AC-23B(415V), AC-22B(690V); 极数:3P;配用的辅助触头: 一常
开一常闭(2002010305025051)型号:JW2-11;Ith:3A; AC-15:AC220V,0.5A; DC-13:DC220V,0.1A.

产品标准和技术要求

GB/T14048. 3-2017

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-02:2014 的要求,
特发此证。

发证日期: 2019 年 11 月 27 日 有效期至: 2024 年 11 月 27 日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



主任:

陆梅

中国质量认证中心