

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC22107342059

发证日期: 2022年05月11日

有效期至: 2032年05月10日

委托人名称	浙江天正电气股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
制造商名称	浙江天正电气股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
生产企业名称	浙江天正电气股份有限公司
及生产地址	浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号
产品名称和系列、规格、型号	剩余电流保护断路器(CBR) TGM1EL-400M、TGM1EL-400H; U_i : 1000V; U_{imp} : 8kV; U_e : AC400V, I_n : 400A (I_r : 160A~400A 可调); 过电流脱扣器类型: 电子式; M 型: I_{cs} : 50kA, I_{cu} : 50kA, I_{cw} : 5kA/1s、H 型: I_{cs} : 50kA, I_{cu} : 85kA, I_{cw} : 5kA/1s; $I_{\Delta n}$: 30mA/50mA/100mA/200mA/300mA/500mA/800mA/1000mA+OFF (可调); 额定剩余动作类型: AC 型; 剩余电流脱扣器类型: 电子式; 选择性类别: B 类; 极数: 3P+N, 4P (极数详见型号解释); 配用的辅助触头 OF-M: 1NO1NC, 2NO2NC; 报警触头 SD-M: 1NO1NC, 2NO2NC; U_i : 690V, I_{th} : 6A; AC-15: U_e/I_e : AC380/400/415V/1A; DC-13: U_e/I_e : DC110/220/250V/0.15A; 符合附录 N 的电子附件: 欠压脱扣器、电动操作机构、预付费分励装置; U_s : AC220/230V、AC380/400V
产品标准和技术要求	GB/T 14048.2-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心