

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC22107362634

发证日期: 2022 年 10 月 11 日

有效期至: 2032 年 10 月 10 日

委托人名称	浙江天正电气股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
制造商名称	浙江天正电气股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
生产企业名称	浙江天正电气股份有限公司
及生产地址	浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号
产品名称和系列、 规格、型号	剩余电流保护断路器(CBR) TGM1EL-630M、TGM1EL-630H Uimp : 8kV ; Ui : 1000V ; Ue : AC400V ; In : 630A (Ir : 250 ~ 630 可调) ; 过电流脱扣器类型 : 电子式 ; M 型 : Ics : 50kA ; Icu : 50kA ; Icw : 8kA/1s ; H 型 : Ics : 50kA ; Icu : 85kA ; Icw : 8kA/1s ; I Δ n : 30mA、50mA、100mA、 200mA、300mA、500mA、800mA、1000mA+OFF (可调) ; 额定剩余动作类型 : AC 型 ; 剩余电流脱扣器类型 : 电子式 ; 选择性类别 : B 类 ; I Δ m : 25%Icu ; 延时型、非延时型 ; Δ t : 0.06s、0.1s、0.2s、0.3s、0.4s、0.5s ; 额定频率 : 50/60Hz ; 极数 : 3P+N、4P (3 个保护极 , N 极可开闭) ; 3P+N 不适用于隔离用 , 4P 适用于隔离用 ; 配用的辅助触头 OF-M : 1NO1NC、2NO2NC、报警触头 SD-M : 1NO1NC、2NO2NC ; Ui : 690V ; Ith : 6A ; AC-15 : Ue/Ie : AC380/400/415/1A ; DC-13 : Ue/Ie : DC110/220/250/0.15A ; 符合附 录 N 的电子附件 : 电动操作机构 Us : AC220/230V、AC380/400V
产品标准和技术要求	GB/T 14048.2-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

陈志刚

谢肇煦



中国质量认证中心