

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2012010307569451

发证日期: 2022 年 03 月 31 日

有效期至: 2031 年 05 月 20 日

委托人名称 浙江天正电气股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

制造商名称 浙江天正电气股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称 浙江天正电气股份有限公司
及生产地址 浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、规格、型号 具有剩余电流保护的断路器
TGM1L-250L,TGM1LA-250L,TGM1L-250M,TGM1LA-250M ; 参数及型号解释详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.2-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 05 月 29 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2012010307569451

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

TGM1L-250L、TGM1LA-250L、TGM1L-250M、TGM1LA-250M; Uimp: 8kV; Ui: 690V(1P+N、2P), 800V(3P、3P+N、4P); Ue: AC230V(1P、1P+N), AC400V(3P、3P+N、4P); In: 100A、125A、140A、160A、180A、200A、225A、250A; 过电流脱扣器类型: 热磁式、电磁式; 脱扣级别: 10; L 型: Ics: 22kA, Icu: 35kA; M 型: Ics: 35kA, Icu: 50kA; I Δ n: 30 (仅非延时) /50/75/100/150/200/300/400/500mA 任选三档分级调节或一档固定; t $\leq$ 0.2s(非延时型); Δ t: 0.1s/0.2s/0.3s/0.4s/0.5s/0.6s/0.7s/0.8s(延时型)任选三档分级调节或一档固定; 剩余电流脱扣器类型: 电子式; A 型, AC 型; I Δ m: L 型: 8.75kA, M 型: 12.5kA; 选择性类别: A 类; 极数: 1P+N(A 型: 1 个保护极, N 极常通; D 型: 2 个保护极, N 极常通), 2P(B 型: 1 个保护极, N 极可开闭; C 型: 2 个保护极, N 极可开闭), 3P, 3P+N(A 型: 3 个保护极, N 极常通; D 型: 4 个保护极, N 极常通), 4P(B 型: 3 个保护极, N 极可开闭; C 型: 4 个保护极, N 极可开闭); 2P、3P、4P 适用于隔离, 1P+N、3P+N 不适用于隔离; 配用的辅助触头: 1NO1NC、2NO2NC; Ith: 3A; Ui: 400V; Uimp: 4kV; AC-15: Ue/Ie: AC380/400V/0.26A; DC-13: Ue/Ie: AC220/230V/0.14A; 符合附录 N 的电子附件: 电动操作机构, 欠压(仅 3P、3P+N、4P); Us: AC380/400V、AC220/230V



中国质量认证中心