

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2006010307206413

发证日期: 2022 年 03 月 31 日

有效期至: 2031 年 05 月 20 日

委托人名称 浙江天正电气股份有限公司  
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

制造商名称 浙江天正电气股份有限公司  
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称 浙江天正电气股份有限公司  
及生产地址 浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、规格、型号 具有剩余电流保护的断路器  
TGM1L-400L,TGM1LA-400L,TGM1L-400M,TGM1LA-400M ; 参数及型号解释详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.2-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 05 月 29 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2006010307206413

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

TGM1L-400L、TGM1LA-400L、TGM1L-400M、TGM1LA-400M; Uimp: 8kV; Ui: 800V; Ue: AC400V; In: 225A、250A、315A、350A、400A; 过电流脱扣器类型: 热磁式、电磁式; 脱扣级别: 10; L 型: Ics: 35kA, Icu: 50kA; M 型: Ics: 42kA, Icu: 65kA; I $\Delta$ n: 30 (仅非延时) /50/75/100/150/200/300/400/500/1000mA 任选三档分级调节或一档固定; t $\leq$ 0.2s(非延时型);  $\Delta$  t: 0.1s/0.2s/0.3s/0.4s/0.5s/0.6s/0.7s/0.8s(延时型)任选三档分级调节或一档固定; 剩余电流脱扣器类型: 电子式; A 型, AC 型; I $\Delta$ m: L 型: 12.5kA, M 型: 16.25kA; 选择性类别: A 类; 极数: 3P, 3P+N(A 型: 3 个保护极, N 极常通; D 型: 4 个保护极, N 极常通), 4P(B 型: 3 个保护极, N 极可开闭; C 型: 4 个保护极, N 极可开闭); 3P、4P 适用于隔离用, 3P+N 不适用于隔离用; 配用的辅助触头: 1NO1NC、2NO2NC、4NO4NC; Ith: 6A; Ui: 400V; Uimp: 4kV; AC-15: Ue/Ie: AC380/400V/3A; DC-13: Ue/Ie: AC220/230V/0.2A; 符合附录 N 的电子附件: 电动操作机构: Us: AC380/400V、AC220/230V、AC110V、DC220V、DC110V、DC24V; 欠压: Us: AC380/400V、AC220/230V



中国质量认证中心