

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2012010307582407

发证日期: 2022 年 03 月 31 日

有效期至: 2031 年 05 月 20 日

委托人名称 浙江天正电气股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

制造商名称 浙江天正电气股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称 浙江天正电气股份有限公司
及生产地址 浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、 具有剩余电流保护的断路器
规格、型号 TGM1L-800,TGM1LA-800; 参数及型号解释详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.2-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 05 月 29 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2012010307582407

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

TGM1L-800、TGM1LA-800; U_{imp} : 8kV; U_i : 800V; U_e : AC400V; I_n : 400A、500A、630A、700A、800A; 过电流脱扣器类型: 热磁式、电磁式; I_{cs} : 42kA, I_{cu} : 65kA; 脱扣级别: 10; 非延时/延时: $I\Delta n$: 50/75/100/200/300/500/1000mA 任选三档分级调节或一档固定; $t \leq 0.2s$ (非延时型); Δt : 0.1s/0.2s/0.3s/0.4s/0.5s/0.6s/0.7s/0.8s

(延时型)任选三档分级调节或一档固定; 剩余电流脱扣器类型: 电子式; A 型, AC 型; $I\Delta m$: 16.25kA; 选择性类别: A 类; 极数: 3P, 3P+N(A 型: 3 个保护极, N 极常通; D 型: 4 个保护极, N 极常通), 4P(B 型: 3 个保护极, N 极可开闭; C 型: 4 个保护极, N 极可开闭); 3P、4P 适用于隔离, 3P+N 不适用于隔离; 配用的辅助触头: 2NO, 2NC; I_{th} : 6A; U_i : 400V; U_{imp} : 4kV; AC-15: U_e/I_e : AC380/400V/3A; DC-13: U_e/I_e : AC220/230V/0.2A; 符合附录 N 的电子附件: 欠压脱扣器: U_s : AC380/400V; 电动操作机构: U_s : AC380/400V



中国质量认证中心