

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2018010307141762

发证日期: 2022年02月16日

有效期至: 2031年05月20日

委托人名称	浙江天正电气股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
制造商名称	浙江天正电气股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
生产企业名称	浙江天正电气股份有限公司
及生产地址	浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号
产品名称和系列、 规格、型号	具有剩余电流保护的断路器 TGM1NL-630L、TGM1NL-630M; TGMKL-630L、TGMKL-630M; TGMGL-630L、 TGMGL-630M; TGMHL-630L、TGMHL-630M; TGM1NL-800L、TGM1NL-800M; TGMKL-800L、TGMKL-800M; TGMGL-800L、TGMGL-800M; TGMHL-800L、 TGMHL-800M; U_i : 800V; U_{imp} : 8kV; U_e : AC380/400/415V/50/60Hz; I_n : 630A: 400/450/500/550/630A; I_n : 800A: 400/450/500/550/630/700/800A; 过 电流脱扣器类型: 热磁式、电磁式; L 型: I_{cs} : 36kA; I_{cu} : 50kA; M 型: I_{cs} : 50kA; I_{cu} : 75kA; 选择性类别: A 类; 适用于隔离 (3P+N 除外); 额定剩余动作类型: AC 型、A 型; 剩余电流脱扣器类型: 电子式; $I_{\Delta n}$: 50/75/100/150/200/300/400/500/600/800/1000mA 分级调节或一档固定; 配用的 辅助触头 OF-M3, 报警触头 SD-M3: 1NO1NC、2NO2NC、4NO4NC; U_i : 690V; I_{th} : 6A; AC-15: AC380/400/415V/1A; DC-13: DC110/220/250V/0.15A; 符合附录 N 的电子附件: 欠电压脱扣器 U_s : AC220/230/240V、AC380/400/415V; 电动操作 机构 U_s : AC220/230/240V、AC380/400/415V; 漏电报警不跳闸模块 U_s : DC24V、 AC220/230/240V、AC380/400/415V
产品标准和技术要求	GB/T 14048.2-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 05 月 29 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心