

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2016010307866976

发证日期: 2022年03月31日

有效期至: 2031年05月20日

委托人名称 浙江天正电气股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

制造商名称 浙江天正电气股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称 浙江天正电气股份有限公司
及生产地址 浙江省乐清市经济开发区中心大道288号

产品名称和系列、规格、型号 剩余电流保护断路器
TGM2LC-250L, TGM2LC-250M; 详细参数见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.2-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年05月29日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

附 录

证书编号: CQC2016010307866976

第 1 页 共 1 页

纸 号:

TGM2LC-250L, TGM2LC-250M; U_i : 1000V; U_{imp} : 8kV; U_e : AC400V; I_n : 125A(I_r : 65A、70A、80A、90A、100A、125A 可调); 250A(I_r : 100A、125A、140A、160A、180A、200A、225A、250A 可调)过电流脱扣类型: 电子式;

L 型: I_{cu} : 50kA、 I_{cs} : 35kA; M 型: I_{cu} : 65kA、 I_{cs} : 50kA; I_{cw} : 3kA/1s; $I_{\Delta n}$: 30(仅非延时)、50、75、100、150、200、300、400、500、600、700、800、1000mA+OFF(任选档位组合, 可调); 额定剩余动作类型: AC 型(延时型、非延时型); 剩余电流脱扣器类型: 电子式; 额定剩余短路接通和分断能力($I_{\Delta m}$): 25% I_{cu} ; 选择性类别: A 类; 重合闸方式: TD 型; 自动重合闸时间: 20s~60s; $I_{\Delta n}$: 30mA 不具有重合闸功能; 极数: 3P+N (3 个保护极、N 极常通、不适用于隔离)

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心